

Indirekteinleiterinformation

Mineralölabscheider (MÖA)

Überwachung für Mineralölabscheideranlagen

gemäß ÖWAV-Regelblatt 16



Abwasserverband
Hall in Tirol - Fritzens

Innstraße 12, A-6122 Fritzens
Tel. 05224/55328, FaxDw. 18
info@abwasserverband.com
www.abwasserverband.com
UID-Nummer: ATU38994503

Arbeitsumfang und Zeitplan

Tätigkeit	Zeitplan	Arbeitsumfang
Kontrolle (durch Betreiber möglich)	mind. 1x im Monat bzw. anlassbezogen	<ul style="list-style-type: none">• Gemäß Betriebsanleitung• Messung der Schlammhöhe• Messung der Ölschichtstärke• Ggf. Veranlassung und Überwachung der Räumung• Eintragung in das Wartungsbuch
Probenahme (durch geeignete Fachleute)	siehe Anschluss- und Entsorgungsvertrag	<ul style="list-style-type: none">• Entnahme einer qualifizierten Stichprobe (mit anschließender Abwasseranalyse durch ein hierzu befugtes Labor)
Wartung (durch Sachkundigen)	mind. 2x im Jahr	<ul style="list-style-type: none">• Messen der Schlammhöhe• Messung der Ölschichtstärke• Funktionskontrolle• Überprüfung der Warneinrichtung• Eintragung in das Wartungsbuch
Räumung (durch hierzu befugte Entsorger)	gemäß Ergebnis Wartung	<ul style="list-style-type: none">• Schlamm Entsorgung• Ölentsorgung• Reinigung des MÖA inkl. Einbauten• Eintragung ins Wartungsbuch
Generalinspektion (durch Sachverständige, fachkundige Unternehmen)	alle 5 Jahre siehe Anschluss- und Entsorgungsvertrag	<ul style="list-style-type: none">• Prüfung der Ablaufqualität (siehe Probenahme)• Prüfung auf Planübereinstimmung• Prüfung auf Übereinstimmung von Projekt / Bescheid und Praxis• Prüfung des Bau- und Wartungszustands von MÖA und Kanal• Prüfung der Entsorgungsnachweise• Prüfung des Wartungsbuches• Prüfung der Dichtheit• Erstellung Bericht für AWV bzw. BH• Eintragung in das Wartungsbuch